

排ガス・水質分析

(2) ばい煙濃度測定結果

|        |          |      | ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N) |          |          | 硫酸酸化物濃度 (m <sup>3</sup> N/h) |        |        | 窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (vo ppm) |     |     | 塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N) |     |     |
|--------|----------|------|-------------------------------------|----------|----------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|
|        |          |      | 1号炉                                 | 2号炉      | 3号炉      | 1号炉                          | 2号炉    | 3号炉    | 1号炉                      | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉                                  | 2号炉 | 3号炉 |
| 平成9年度  | 平成9年5月   | 測定結果 | 0.005                               | 0.008    | 0.007    | 1.25                         | 0.94   | 0.65   | 131                      | 130 | 122 | 175                                  | 225 | 115 |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 76.7                         | 75.3   | 77.6   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成9年度  | 平成9年11月  | 測定結果 | 0.006                               | 0.005    | 0.008    | 1.12                         | 1.03   | 1.18   | 139                      | 140 | 137 | 157                                  | 179 | 140 |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 76.7                         | 75.8   | 77.4   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成10年度 | 平成10年6月  | 測定結果 | 0.004                               | 0.008    | 0.007    | 0.97                         | 0.68   | 1.19   | 142                      | 137 | 116 | 206                                  | 172 | 153 |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 77.2                         | 76.7   | 79.7   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成10年度 | 平成10年11月 | 測定結果 | 0.006                               | 0.004    | 0.006    | 0.8                          | 0.77   | 1.03   | 93                       | 91  | 85  | 138                                  | 201 | 177 |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 75.8                         | 76.2   | 79.5   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成11年度 | 平成11年7月  | 測定結果 | 0.004                               | 0.003    | 0.003    | 0.11                         | 0.14   | 0.05未満 | 64                       | 60  | 60  | 130                                  | 99  | 69  |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 84                           | 83     | 83     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成11年度 | 平成11年12月 | 測定結果 | 0.003未満                             | 0.003未満  | 0.003    | 0.047                        | 0.12   | 0.15   | 65                       | 99  | 72  | 100                                  | 79  | 45  |
|        |          | 排出基準 | 0.5                                 | 0.5      | 0.5      | 76                           | 76     | 80     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成12年度 | 平成12年7月  | 測定結果 | 0.003                               | 0.003未満  | 0.003    | 0.2                          | 0.29   | 0.11   | 130                      | 140 | 100 | 160                                  | 130 | 100 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 77                           | 76     | 76     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成12年度 | 平成13年1月  | 測定結果 | 0.003                               | 0.003未満  | 0.002未満  | 0.38                         | 0.33   | 0.72   | 93                       | 93  | 99  | 150                                  | 210 | 160 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 79     | 77     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成13年度 | 平成13年7月  | 測定結果 | 0.006                               | 0.007    | 0.007    | 0.94                         | 0.53   | 0.77   | 134                      | 158 | 169 | 135                                  | 196 | 182 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 75.5                         | 75.3   | 75.3   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成13年度 | 平成14年1月  | 測定結果 | 0.006                               | 0.008    | 0.005    | 0.56                         | 1.00   | 0.5    | 141                      | 154 | 152 | 302                                  | 144 | 275 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 76.5                         | 74.4   | 74.2   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成14年度 | 平成14年7月  | 測定結果 | 0.005                               | 0.007    | 0.005    | 0.74                         | 0.53   | 0.95   | 124                      | 136 | 165 | 192                                  | 194 | 169 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 80.9                         | 78.8   | 80.2   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成14年度 | 平成15年1月  | 測定結果 | 0.006                               | 0.006    | 0.004    | 0.65                         | 0.81   | 0.89   | 132                      | 132 | 115 | 252                                  | 183 | 183 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 80.7                         | 79     | 75.1   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成15年度 | 平成15年7月  | 測定結果 | 0.004                               | 0.003    | 0.006    | 0.64                         | 0.72   | 0.70   | 124                      | 143 | 126 | 206                                  | 123 | 168 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 74.4                         | 69.9   | 72.4   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成15年度 | 平成16年1月  | 測定結果 | 0.005                               | 0.005    | 0.006    | 0.78                         | 0.60   | 0.66   | 138                      | 128 | 145 | 252                                  | 175 | 305 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 80.7                         | 74.9   | 82.6   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成16年度 | 平成16年7月  | 測定結果 | 0.004                               | 0.003    | 0.005    | 0.62                         | 0.54   | 0.76   | 119                      | 123 | 152 | 256                                  | 126 | 163 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 80.9                         | 78.1   | 80.4   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成16年度 | 平成17年1月  | 測定結果 | 0.002                               | 0.005    | 0.004    | 0.83                         | 0.38   | 0.73   | 142                      | 150 | 148 | 221                                  | 106 | 123 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 81.2                         | 74.9   | 75.3   | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成17年度 | 平成17年7月  | 測定結果 | 0.010未満                             | 0.010未満  | 0.010未満  | 0.15                         | 0.13   | 0.13   | 170                      | 150 | 140 | 120                                  | 160 | 140 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成17年度 | 平成18年1月  | 測定結果 | 0.010未満                             | 0.010未満  | 0.010未満  | 0.12                         | 0.15   | 0.12   | 140                      | 130 | 140 | 25                                   | 30  | 110 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成18年度 | 平成18年7月  | 測定結果 | 0.0010                              | 0.0032   | 0.0026   | 0.54                         | 0.94   | 0.56   | 120                      | 130 | 120 | 50                                   | 120 | 70  |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 77.06                        | 76.57  | 72.96  | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成18年度 | 平成18年12月 | 測定結果 | 0.0003未満                            | 0.0003未満 | 0.0002未満 | 0.45                         | 0.76   | 0.5    | 100                      | 110 | 100 | 92                                   | 89  | 70  |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78.46                        | 82.09  | 75.26  | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成19年度 | 平成19年6月  | 測定結果 | 0.003                               | 0.006    | 0.010    | 0.54                         | 0.68   | 0.33   | 160                      | 150 | 150 | 89                                   | 180 | 270 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 89     | 74     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成19年度 | 平成19年12月 | 測定結果 | 0.008                               | 0.009    | 0.007    | 0.50                         | 0.46   | 0.37   | 140                      | 160 | 130 | 260                                  | 310 | 170 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 78     | 74     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成20年度 | 平成20年6月  | 測定結果 | 0.010未満                             | 0.010未満  | 0.010未満  | 0.09                         | 0.11   | 0.09   | 150                      | 140 | 150 | 140                                  | 120 | 140 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成20年度 | 平成20年12月 | 測定結果 | 0.010未満                             | 0.010未満  | 0.010未満  | 0.09                         | 0.06   | 0.14   | 140                      | 140 | 110 | 330                                  | 150 | 160 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成21年度 | 平成21年6月  | 測定結果 | 0.003                               | 0.003    | 0.004    | 0.45                         | 0.45   | 0.37   | 150                      | 130 | 180 | 62                                   | 75  | 110 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 79     | 72     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成21年度 | 平成21年12月 | 測定結果 | 0.002                               | 0.002    | 0.004    | 0.42                         | 0.78   | 0.52   | 140                      | 130 | 130 | 59                                   | 100 | 110 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 77     | 74     | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成22年度 | 平成22年6月  | 測定結果 | 0.0013                              | 0.004未満  | 0.0037   | 0.03未満                       | 0.10   | 0.09   | 87                       | 93  | 110 | 9未満                                  | 24  | 54  |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成22年度 | 平成22年12月 | 測定結果 | 0.003未満                             | 0.0010   | 0.0010   | 0.02                         | 0.10   | 0.28   | 100                      | 120 | 120 | 10未満                                 | 160 | 160 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成23年度 | 平成23年6月  | 測定結果 | 0.0010                              | 0.0014   | 0.0023   | 0.78                         | 0.58   | 0.69   | 110                      | 180 | 200 | 140                                  | 120 | 260 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |
| 平成23年度 | 平成23年12月 | 測定結果 | 0.0008                              | 0.0003未満 | 0.0024   | 0.51                         | 0.74   | 0.83   | 120                      | 78  | 120 | 92                                   | 170 | 190 |
|        |          | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250 | 250 | 700                                  | 700 | 700 |

|        |                  |      | ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N) |          |          | 硫黄酸化物濃度 (m <sup>3</sup> N/h) |        |        | 窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (vo ppm) |      |      | 塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N) |      |      |
|--------|------------------|------|-------------------------------------|----------|----------|------------------------------|--------|--------|--------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
|        |                  |      | 1号炉                                 | 2号炉      | 3号炉      | 1号炉                          | 2号炉    | 3号炉    | 1号炉                      | 2号炉  | 3号炉  | 1号炉                                  | 2号炉  | 3号炉  |
|        |                  |      | 測定結果                                | 測定結果     | 測定結果     | 測定結果                         | 測定結果   | 測定結果   | 測定結果                     | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果                                 | 測定結果 | 測定結果 |
| 平成24年度 | 平成24年6月          | 測定結果 | 0.0050                              | 0.0050   | 0.0070   | 0.27                         | 0.22   | 0.3    | 160                      | 150  | 160  | 56                                   | 51   | 32   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成24年度 | 平成24年12月         | 測定結果 | 0.005                               | 0.0050   | 0.0060   | 0.73                         | 0.30   | 0.48   | 150                      | 160  | 160  | 150                                  | 130  | 100  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | K=17.5                       | K=17.5 | K=17.5 | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成25年度 | 平成25年6月          | 測定結果 | 0.0070                              | 0.0050   | 0.0050   | 0.81                         | 0.60   | 0.63   | 160                      | 150  | 130  | 91                                   | 160  | 82   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 79                           | 72     | 76     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成25年度 | 平成25年12月         | 測定結果 | 0.002                               | 0.0030   | 0.0020   | 0.61                         | 0.62   | 0.7    | 160                      | 170  | 170  | 120                                  | 130  | 86   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 78                           | 74     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成26年度 | 平成26年6月          | 測定結果 | 0.0008                              | 0.0012   | 0.0014   | 0.42                         | 0.63   | 0.85   | 160                      | 140  | 120  | 110                                  | 140  | 190  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 75                           | 75     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成26年度 | 平成26年12月         | 測定結果 | 0.0008                              | 0.0005   | 0.0006   | 0.24                         | 0.64   | 0.39   | 160                      | 110  | 160  | 120                                  | 94   | 120  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 76                           | 73     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成27年度 | 平成27年6月          | 測定結果 | 0.0011                              | 0.0006   | 0.0006   | 0.66                         | 0.62   | 0.6    | 110                      | 140  | 130  | 100                                  | 170  | 160  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 76                           | 76     | 74     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成27年度 | 平成27年12月～平成28年1月 | 測定結果 | 0.0007                              | 0.0005   | 0.0005   | 0.6                          | 0.76   | 0.56   | 140                      | 150  | 140  | 48                                   | 48   | 52   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 81                           | 74     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成28年度 | 平成28年6月          | 測定結果 | 0.0016                              | 0.0016   | 0.0006   | 0.67                         | 0.72   | 0.81   | 180                      | 180  | 110  | 270                                  | 230  | 56   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 81                           | 74     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成28年度 | 平成28年12月         | 測定結果 | 0.0008未満                            | 0.0006未満 | 0.0009未満 | 0.6                          | 0.69   | 0.66   | 130                      | 110  | 140  | 210                                  | 180  | 210  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 77                           | 79     | 75     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成29年度 | 平成29年4月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 150                      | 150  | 120  | 31                                   | 12未満 | 36   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成29年度 | 平成29年6月          | 測定結果 | 0.0005未満                            | 0.0004未満 | 0.0005   | 0.64                         | 0.46   | 0.54   | 120                      | 160  | 120  | 110                                  | 35   | 110  |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 81                           | 79     | 79     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成29年度 | 平成29年8月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 110                      | 130  | 210  | 10未満                                 | 140  | 540  |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成29年度 | 平成29年10月         | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 140                      | 170  | 160  | 110                                  | 13未満 | 81   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成29年度 | 平成29年12月         | 測定結果 | 0.002                               | 0.0012   | 0.0009   | 0.35                         | 0.4    | 0.09   | 110                      | 170  | 150  | 18                                   | 10   | 16   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 84                           | 74     | 77     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年2月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 110  | 140  | 250                                  | 58   | 170  |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年4月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 160                      | 180  | 160  | 15                                   | 19   | 12   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年6月          | 測定結果 | 0.0022                              | 0.0020   | 0.0014   | 0.74                         | 0.47   | 0.78   | 240                      | 200  | 120  | 68                                   | 10   | 35   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 83                           | 80     | 80     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年8月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 150                      | 150  | 110  | 12                                   | 560  | 47   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年10月         | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 240  | 120  | 26                                   | 88   | 190  |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成30年度 | 平成30年12月         | 測定結果 | 0.0056                              | 0.0050   | 0.0018   | 0.29                         | 0.20   | 0.52   | 110                      | 120  | 86   | 330                                  | 88   | 64   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 98                           | 98     | 100    | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 平成31年度 | 平成31年2月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 100                      | 100  | 98   | 68                                   | 20未満 | 62   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和元年度  | 令和元年4月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 110                      | 91   | 100  | 79                                   | 53   | 55   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和元年度  | 令和元年6月           | 測定結果 | 0.0019未満                            | 0.0019未満 | 0.0035   | 0.57                         | 0.38   | 0.65   | 140                      | 120  | 120  | 130                                  | 62   | 54   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 83                           | 80     | 80     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和元年度  | 令和元年8月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 90                       | 97   | 98   | 98                                   | 81   | 42   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和元年度  | 令和元年10月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 160  | 160  | 37                                   | 33   | 34   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和元年度  | 令和元年12月          | 測定結果 | 0.0016                              | 0.0038   | 0.0014   | 0.55                         | 0.84   | 0.81   | 98                       | 130  | 120  | 42                                   | 45   | 23   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 98                           | 98     | 100    | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年2月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 110  | 120  | 21未満                                 | 20未満 | 20未満 |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年4月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 110                      | 110  | 86   | 44                                   | 64   | 48   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年6月           | 測定結果 | 0.0023未満                            | 0.0019未満 | 0.0033   | 0.52                         | 0.83   | 0.33   | 130                      | 100  | 130  | 43                                   | 60   | 32   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 100                          | 99     | 100    | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年8月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 80                       | 84   | 96   | 52                                   | 54   | 47   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年10月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 170  | 120  | 21未満                                 | 24   | 22未満 |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和2年度  | 令和2年12月          | 測定結果 | 0.0013未満                            | 0.0015未満 | 0.0013未満 | 0.53                         | 0.48   | 0.60   | 60                       | 64   | 51   | 35                                   | 32   | 30   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 100                          | 95     | 97     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年2月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 99                       | 180  | 110  | 44                                   | 30   | 21未満 |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年4月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 66                       | 100  | 130  | 69                                   | 150  | 49   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年6月           | 測定結果 | 0.0058                              | 0.0016   | 0.0026   | 0.58                         | 0.75   | 0.48   | 120                      | 150  | 140  | 77                                   | 50   | 23   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 100                          | 99     | 98     | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年8月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 110                      | 99   | 100  | 47                                   | 68   | 19   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年10月          | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 120                      | 150  | 81   | 46                                   | 19   | 21   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和3年度  | 令和3年12月          | 測定結果 | 0.0003                              | 0.0002未満 | 0.0001未満 | 0.60                         | 0.65   | 0.74   | 100                      | 100  | 69   | 20                                   | 82   | 78   |
|        |                  | 排出基準 | 0.15                                | 0.15     | 0.15     | 100                          | 99     | 103    | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |
| 令和4年度  | 令和4年2月           | 測定結果 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 110                      | 100  | 120  | 24                                   | 47   | 20   |
|        |                  | 排出基準 | —                                   | —        | —        | —                            | —      | —      | 250                      | 250  | 250  | 700                                  | 700  | 700  |