

排ガス・水質分析

(1) ダイオキシン類測定結果 (ごみ焼却炉)

測定結果 測定年月	排ガス					主灰		飛灰	
	測定値 ng ^{TEQ} /m ³ N				基準値	測定値 ng ^{TEQ} /g	基準値	測定値 ng ^{TEQ} /g	基準値 ※
	1号炉	2号炉	3号炉	平均					
平成11年10月	0.12	0.4	0.030	0.183	80	0.0056	-	5.30	-
平成12年11月	0.076	0.020	0.0028	0.0329		0.012		0.39	
平成13年12月	0.064	0.093	0.039	0.065		0.014		1.2	
平成14年9月	0.57	0.43	0.32	0.44		0.0073		2.4	
平成15年9月	0.25	0.14	0.17	0.19	5	0.00093	3	2.4	
平成16年10月	0.25	0.17	0.14	0.19		0.010		5.1	
平成17年10月	0.36	0.29	0.24	0.30		0.0078		1.9	
平成18年10月	0.38	0.55	0.40	0.44		0.0046		3.0	
平成19年10月	0.87	0.13	0.21	0.40		0.019		3.8	
平成20年10月	0.59	0.10	0.052	0.247		0.0058		4.9	
平成21年10月	0.13	0.10	0.11	0.11		0.0046		1.5	
平成22年10月	0.72	0.078	0.19	0.329		0.00000051		1.1	
平成23年10月	0.19	0.084	0.14	0.138		0.00081		2.3	
平成24年10月	0.12	0.066	0.035	0.074		0.11		1.3	
平成25年10月	0.095	0.044	0.089	0.076		0.0014		0.73	
平成26年10月	0.062	0.048	0.12	0.077		0.00026		0.40	
平成27年10月	0.10	0.17	0.087	0.119		0.00065		0.61	
平成28年10月	0.51	0.16	1.1	0.59		0.0072		0.86	
平成29年11月	0.18	0.27	0.12	0.19	0.00053	0.83			
平成30年10月	0.0063	0.063	0.0081	0.0258	0.00042	3.9			
令和元年10月	0.029	0.093	0.0058	0.0426	0.0091	3.1			
令和2年10月	0.0040	0.018	0.0052	0.0091	0.00042	3.0			
令和3年10月	0.092	0.020	0.056	0.056	0.048	9.5			
令和4年10月	0.083	0.030	0.095	0.0693	0.038	3.8			

※飛灰は薬剤処理するため基準値が適用されません。